

Produktion

	2009	2010	2011	2012	2013
Fjernvarme (MWh til net)	20.490	24.485	21855	22720	22749
Driftstimer	7993	7861	7287	7295	7506

Forbrug

	2009	2010	2011	2012	2013
Flis forbrug(tons)	7.296	9.082	8437	8399	7091
Olieforbrug (liter)	12.412	56.507	9630	142	0
El(kWh)	364.505	394.220	403215	376866	376070
Vand total(m3)	1.125	1.592	2058	2270	2078
Vand til røgvasker(m3)	479	1.406	1672	1473	1000

Kemi til rensning af spildevand

	2009	2010	2011	2012	2013
NaOH (lud) liter	1.247	1.357	1190	1106	3637
PAX-XL60 (liter)	1.966	2.036	2390	2325	1130
Bofloc (kg)	50	50	50	50	50

Afledt spildevand

	2009	2010	2011	2012	2013
Drifts spildevand(m3)	1517	2220	2182	1309	2160
Sanitets spildevand(m3)	646	277	291	458	1133
i alt	2163	2497	2473	1767	3293

Emissioner

	2009	2010	2011	2012	2013
CO (mg pr. m ³)	50	200	250	470	180
NOx (mg pr. m3)	250	270	280	230	250
Partikler (mg pr. m3)	67	82	11	130	84